



Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

OGGETTO: RISPOSTA A CHIARIMENTO TENDER_3692 – RfQ 5677 avente ad oggetto:
“COLLEGAMENTO FOGNARIO DEL DEPURATORE DI EMPOLI, LOC. PAGNANA, AL DEPURATORE CUOIODEPUR DI SAN MINIATO”

CHIARIMENTO N. 2

Un'impresa che intende partecipare alla selezione ha posto il seguente quesito:

Quesito 1: il criterio di valutazione GEN6 richiede la consegna, già in fase di offerta, di copia conforme delle WPS (Welding Procedure Specification) redatte secondo la UNI/TS 11508, in relazione alle saldature da effettuare sulle tubazioni in PEAD previste dal progetto.

In tal senso, si chiede di chiarire se per “copia conforme” si intendano delle semplici WPS redatte nel rispetto della norma UNI 11508:2021 (e a firma della sola impresa partecipante alla gara) o se viene richiesto che tali WPS siano anche “certificate” da enti terzi previa qualificazione dei procedimenti di saldatura (WPQR).

RISPOSTA

Risposta 1: in riferimento al criterio di valutazione GEN6, per “copia conforme” si intendono delle WPS redatte nel rispetto della norma UNI 11508:2021, a firma dell'impresa e non è richiesto che siano “certificate”.

Il Responsabile Unico di Progetto

Ing. Roberto Cecchini

