



Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

A tutti i concorrenti

Oggetto: APPALTO TENDER_3723 – RDO 5722 (Amministrativa) avente ad oggetto:
“Accordo quadro per lavori di manutenzione reti e impianti del ciclo idrico integrato” - otto lotti

CHIARIMENTO N. 3

Un'impresa che intende partecipare alla selezione in oggetto pone il seguente quesito:

QUESITO 1: *“in merito al punto 14 della parte tecnica, viene chiesto la presenza di 2 saldatori polietilene "e" polipropilene per la norma UNI 9737, ma tale norma non comprende anche il polipropilene in quanto fa riferimento alla UNI EN13067 non richiesta in dichiarazione. Chiediamo quindi se basti i saldatori in polietilene rispondente alla norma UNI 9737 e non anche per il polipropilene”*

RISPOSTA

RISPOSTA 1: l'impresa che partecipa alla selezione dovrà avere la capacità di eseguire attività lavorative di **saldatura su Pead** con personale qualificato ai sensi della norma UNI ISO 9737.

Pertanto, la valutazione si basa sul possesso, da parte del personale indicato dall'impresa, del certificato di qualificazione per saldatore di componenti **in polietilene (e non in polipropilene)** ai sensi della norma UNI 9737. Il possesso deve essere dimostrato attraverso copia conforme all'originale del certificato in corso di validità e dichiarazione da parte del Datore di Lavoro relativa alla presenza del suddetto personale nel libro matricola.

La Progettista

Ing.ra Marzia Fiscaletti

Il Responsabile Unico di Progetto

Ing. Demetrio Dario Foti

